



2015150423V

嘉誉测试
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

检验检测报告

山嘉测（2021）第 C210264-02 号

项目名称：一分厂排水项目

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2021年02月26日

山东嘉誉测试科技有限公司



检测结果

山嘉测 (2021) 第 C210264-02 号

第 1 页 共 1 页

1. 委托单位: 山东新华制药股份有限公司

2. 样品类别: 污水

3. 现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表

4. 采样日期: 2021 年 02 月 01 日

5. 测试日期: 2021 年 02 月 01 日-2021 年 02 月 03 日

6. 污水检测依据及结果



6.1. 污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128	0.007mg/L

6.2. 污水检测结果

采样点位	采样日期		检测参数	现场样品描述
			总镍 (mg/L)	
105 车间总镍处理设施总排放口	02 月 01 日	频次 1	0.629	无色, 无味, 无浮油
		频次 2	0.636	无色, 无味, 无浮油
		频次 3	0.636	无色, 无味, 无浮油
注: 生产负荷: >75%				

报告结束

编制人:  审核人:  批准人:  签发日期: 2021.2.26